

Przekrój A2-A2

wyrzutnia dachowa  
typ C Ø 630 na podstawie  
dachowej typ BIII z  
przepustnicą.

górną płytą cokołu do montażu podstawy  
dachowej o wymiarze 950x950 mm

te urządzenia nie wchodzi w opracowanie oferty przetargowe.

lokalizacja centrali dla budynku  
biurowego  $m=2344 \text{ kg}$

otwór pod  
630x630

nawiewnik model  
NF-V/6/GO-315  
z filtrem H-14

P A R T E

biuro architektoniczne <b>pl e w a</b> ul. Niecała 3/8 20 - 080 Lublin	projekt: dr inż. Piotr Surmacz nr upr. 673/Lb/88; 674/Lb/88  sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Krzych nr upr. 430/Lb/2001	podpis:
branża:		
<b>Sanitarna</b>		
obiekt:  Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem mieszkalnym i inst. wew., Lublin ul.E.Plewskiego/lesia dz. nr 128/1,obręb 44-Zadole, Arkusz 1		data:  <b>25.07.2018</b>
inwestor:  Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED Stanisław Margol Al. Wincentego Witosa 38 20-315 Lublin		skala:  <b>1:100</b>
stadium:  <b>PROJEKT PRZETARGOWY</b>		nr rys.:
rysunek: Instalacja klimatyzacyjna i wentylacyjna w pomieszczeniach BUDYNEK PRODUKCYJNY - PRZEKRÓŻ A2-A2		